



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 53-35-76, E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Владимирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району г. Владимира

отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимир и Суздальскому району

600000, г. Владимир, ул. Спасская, д. 5-а, телефон: 54-41-74

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес местонахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 171/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Владимира
«Центр развития ребенка – Детский сад №52» (МБДОУ «ЦРР - Детский сад №52» г. Владимира)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, (физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому району подполковника внутренней службы Дмитриева Романа Владимировича от «06» мая 2019г. № 171, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11ч. 00мин. 16 мая 2019г. по 15ч. 00мин. 31 мая 2019г. проведена проверка государственным инспектором по г. Владимиру и Суздальскому району по пожарному надзору – старшим инспектором отделения надзорной деятельности по Ленинскому району города Владимира ОНД и ПР по г. Владимир и Суздальскому району Головановой Ольгой Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Владимира «Центр
развития ребенка – Детский сад №52» (МБДОУ «ЦРР - Детский сад №52» г. Владимира)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенного по адресу: 600015, г. Владимир, ул. Парижской Коммуны, д. 19.

совместно с Заведующей МБДОУ «ЦРР - Детский сад №52» г. Владимира Печерских Валентиной
Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<u>Объект защиты не в полном объеме оборудован системой автоматической пожарной сигнализации. (Имеющаяся автоматическая противопожарная сигнализация (система пожарной сигнализации (АПС)) смонтирована и эксплуатируется не в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности, в части количества</u>	<u>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ст.ст. 1,4,5,6,42, 46,54,83,91,103; п. 14.1.</u>	31.05.2020г.	

<p><u>пожарных извещателей (далее – ПИ), установленных в отдельных помещениях (зонах), а именно: количество ПИ менее требуемого (менее 3-х ПИ в каждом отдельном помещении (зоне)).</u></p> <p><u>Дооборудовать объект системой автоматической пожарной сигнализации. (Обеспечить отдельные помещения (зоны) требуемым ПИ (не менее 3-х ПИ в каждом отдельном помещении (зоне)).</u></p>	<p><u>п. 14.3, п. 13.3.3 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; п. 13.3* НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; НПБ 110-03 «Нормы пожарной безопасности. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (ППР в РФ)</u></p>
--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по г. Владимир и Суздальскому району по пожарному надзору - старший инспектор отделения НД по Ленинскому району г. Владимира ОНД и ПР по г. Владимир и Суздальскому району О.А. Голованова

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» мая 2019г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «ЦРР - Детский сад №52» г. Владимира Печерских Валентина Петровна

(должность, фамилия, инициалы)

✓ [Подпись]
(подпись)

«31» мая 2019 г.